

養護老人ホームあやめ寮ナースコール改修事業プロポーザル 質問内容と回答

No.	項目1	項目2	頁	質問内容	回答
1	実施要項	9 公募手続 (3)企画提案書等の提出 オ ランニングコスト 概算見積書(様式11号)	4	令和9年度(更新後)以降5年間の保守・利用料金等のランニングコストについて概算見積書を提出しますが、このランニングコストの概算見積金額は提案上限額 28,489,000円に含まれていますでしょうか。回答をお願い致します。	提案上限額 28,489,000円の中に、ランニングコストは含んでおりません。
2	仕様書	3 ナースコールの要件 (5)その他	4	センサーマット等ほかの機器と連動が行えるようにするため、既設センサーマット類のメーカー、品番及び使用台数を教えて下さい。	公告日時点でナースコールと連動している既存機器は次のとおりです。 【センサーマット】 メーカー: テクノスジャパン 品番: MS18110406 使用台数: 2台 ※その他、人感センサー(2台)を現在使用中。(ナースコール設備との連動なし)
3	仕様書	3 ナースコールの要件 (5)その他	4	既存居室入口上部に設置されている廊下灯及びグループ廊下灯との連動は、ナースコール設備の必須要件としないとのことですが、廊下灯は設置しなくても良いでしょうか。回答をお願い致します。	廊下灯の連動及び設置は仕様の必須要件ではありません。提案事業者の提案によるものとします。