

空気呼吸器用ポンベ仕様書

- 品 名 空気呼吸器用ポンベ
- 数 量 11本
- 仕 様
空気呼吸器用ポンベ

想定品は、「帝人エンジニアリング株式会社製 ウルトレッサ ALT1083J」、「MSA ジャパン社製 CH-45」、「エア・ウォーター防災製 730CⅢA」とする。

項 目	仕 様
材 質	カーボン繊維製 FRP アルミニウム合金
内 容 量 (ℓ)	約 6.8
最 高 充 填 圧 力 (Mpa)	約 29.4
携 行 空 気 量 (ℓ)	約 1,840
使 用 時 間 (分)	約 46
総 質 量 (k g)	約 3.6
外 径 (mm)	約 172
長 さ (mm)	約 450
そ の 他	保護カバー付（上部、下部） 製造後（初回の容器検査後）6か月以内であること。

4. 保障について

保証期間は、納入完了の日から起算して12か月とし、この期間において、材質、組み立て等の不良による故障、破損等の欠陥を認めたときは、無償修理・取替を行うこととする。

5. 納品期限

令和8年3月31日（火）

6. 納品場所

新発田市新栄町1丁目8-31
新発田地域広域消防本部