


防災盤参考姿図

起号	仕 様	備考
1	ポード形ナースコール親機	姿図参照
2	中央制御装置	姿図参照
3	グループ廊下灯制御装置	姿図参照
4	電話主装置	姿図参照
5	防災アンブ	姿図参照
6	CD/カセットデッキ	参考型式 EK1101C
7	アッテネーターパネル	姿図参照
8	有線スペース	
9	火災報知設備受信機	
10	火報電話機収納スペース	
(1)	備品収納スペース	
(12)	火災通報装置	
(13)	電気錠操作盤(建築支給品)	建築支給品
14	火災通報専用電話機	
15	誘導灯信号装置	
16	屋外防犯用受信機 (6回線)	姿図参照
17	リモコンスイッチ (24L)	(電灯16L+空調8L)
(18)	RH-1, 2リモコン	機械設備支給品
19	GHPUモコン	機械設備支給品
20	脱臭装置制御盤	機械設備支給品
		·



端子盤参考姿図

端子盤名称	電話	放 送	テレビ共聴	備
T — 1	電話用端子台 5 0 P	放送用端子台30P		F用コンセント (防災盤内組込)
	電話用端子台30P	放送用端子台30P	増幅器×1	F用コンセント
T — 2			2 分岐器× 1	情報用ハブスペース
			4 分配器× 3	
	保安器 10P		增幅器×1	F用コンセント
т-з	電話用端子台30P		MIX×5	情報用ハブスペース
			2 分岐器× 1	
			2 分配器× 1	
			4 分配器× 2	
	電話用端子台30P	放送用端子台30P	增幅器×1	F用コンセント
T – 4			2 分岐器× 1	情報用ハブスペース
1 - 4			2 分配器× 1	
			4 分配器× 2	
	電話用端子台30P	放送用端子台30P	增幅器×1	F用コンセント
T — 5			2 分岐器× 1	情報用ハブスペース
			2 分配器× 1	
			4 分配器× 2	
	電話用端子台30P	放送用端子台30P	增幅器×1	F用コンセント
T — 6			2 分岐器× 1	情報用ハブスペース
			4 分配器× 2	

		工 事 名 称	新潟市卸新町6-2066-6 TEL025-250-2744 管理建築士	担当者	竣工年月日	縮尺	図 面 名 称	図面番号
ì	·						(	枚の内 No.
Ι.			<b>()</b> 太陽設計株式会社 (#### 1 #### 1			1	(	
,		養護老人ホームあやめ寮建設工事	一級建築士事務所 新湖県知事登録 (F) 第993号 第49171号 浅見要二		2006年12月	N·S	防災盤・端子盤姿図	E-32 E-24

