

令和7年度 最終処分場の維持管理に関する記録

広域エコパーク

1. 埋立物の種類及び重量

単位: ton

埋立物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃物残渣	60.06	60.59	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.25
焼却残灰	クリーンセンター	271.22	235.63	262.82	297.73	238.73	293.74	317.79	187.68	252.37	231.36	217.01	303.34
	中条焼却場	182.75	186.07	174.49	162.53	139.25	94.44	156.24	151.42	178.85	128.65	76.53	107.93
脱水汚泥	13.78	17.37	12.37	7.40	7.96	10.29	13.46	2.58	10.85	11.45	9.81	11.11	128.43
覆土	0.00	0.00	270.00	270.00	378.00	378.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00
合計	527.81	499.66	729.28	737.66	763.94	776.47	811.49	341.68	442.07	371.46	303.35	422.38	6,727.25

2. 埋立量(令和7年11月現在)

単位: m3

	不燃物残渣	焼却残灰	し尿残灰	脱水汚泥	覆土	合計	埋立率
比重	0.85	1.46	1.11	1.15	1.85	—	—
埋立量 重量換算	29,391.3	92,903.7	2,015.3	2,182.8	28,746.3	155,239.4	78.5%
埋立量 測量(補正)※	—	—	—	—	—	159,739.4	80.8%

※埋立量測量(R7年8月)の結果、重量換算の埋立量より4,500m<sup>3</sup>増加が確認されたので、補正した全体埋立量の数値を表記した。

3. 放流水水質測定

採取日	気温(°C)	水温(°C)	pH値	生物化学的 酸素要求量 (mg/l)	化学的酸 素要求量 (mg/l)	浮遊物質 量(mg/l)	大腸菌数 (CFU/ml)
法定基準値	—	—	5.8~8.6	60以下	—	60以下	800以下
自主基準値	—	—	5.8~8.5	10以下	—	10以下	800以下
R7.4.3	14.8	18.0	6.4(19°C)	0.8	1.4	1	0
R7.5.8	20.8	22.2	6.4(20°C)	2.9	2.6	1未満	0
R7.6.5	23.8	24.8	6.7(20°C)	0.6	7.2	2	0
R7.7.3	29.0	28.0	7.1(20°C)	0.6	8.4	1未満	0
R7.8.7	28.0	31.9	8.0(20°C)	1.4	5.5	1未満	0
R7.9.11	27.0	31.0	6.5(20°C)	0.9	5.4	1未満	0
R7.10.21	21.9	27.2	7.3(19°C)	3.2	1.5	1未満	0
R7.11.10	14.0	23.0	6.3(19°C)	2.1	2.1	1未満	0
R7.12.4	10.4	22.1	6.4(19°C)	2.2	1.7	1未満	0
R8.1.8	8.2	19.2	6.6(19°C)	1.9	2.1	1未満	0
R8.2.5	12.1	18.0	6.7(19°C)	1.3	1.9	1未満	0
R8.3.5	14.0	19.6	6.8(19°C)	1.1	1.0	1未満	0

4. 放流水有害物質測定(重金属類を含む)

検査項目	基準値	単位	令和7年10月21日 測定値	令和8年3月5日 測定値
n-ヘキサン抽出物質	5以下	mg/l	2未満	2未満
フェノール類	5以下	mg/l	0.5未満	0.5未満
銅	3以下	mg/l	0.3未満	0.3未満
亜鉛	2以下	mg/l	0.2未満	0.2未満
溶解性鉄	10以下	mg/l	1未満	1未満
溶解性マンガン	10以下	mg/l	1未満	1未満
全クロム	2以下	mg/l	0.2未満	0.2未満
カドミウム	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満
全シアン	1以下	mg/l	0.1未満	0.1未満
有機りん	1以下	mg/l	0.1未満	0.1未満
鉛	0.1以下	mg/l	0.01未満	0.01未満
六価クロム	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満
ヒ素	0.1以下	mg/l	0.01未満	0.01未満
総水銀	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	検出されないこと	mg/l	検出しない	検出しない
PCB	0.003以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.1以下	mg/l	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.1以下	mg/l	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満
1, 2-ジクロロエタン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満
1, 1-ジクロロエチレン	1以下	mg/l	0.02未満	0.02未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4以下	mg/l	0.04未満	0.04未満
1, 1, 1-トリクロロエタン	3以下	mg/l	0.3未満	0.3未満
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06以下	mg/l	0.006未満	0.006未満
1, 3-ジクロロプロペン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満
チウラム	0.06以下	mg/l	0.006未満	0.006未満
シマジン	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	0.1以下	mg/l	0.01未満	0.01未満
セレン	0.1以下	mg/l	0.01未満	0.01未満
アンモニア・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	200以下	mg/l	3.3	3.3
ほう素	50以下	mg/l	1.0未満	1.0未満
ふっ素	15以下	mg/l	0.8未満	0.8未満
1, 4-ジオキサン	0.5以下	mg/l	0.05未満	0.05未満

5. 点検状況

		擁壁等	調整槽	遮水シート
4月	点検日	毎日	4/8,23	4/8,23
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
5月	点検日	毎日	5/5,26	5/5,26
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
6月	点検日	毎日	6/10,25	6/10,25
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
7月	点検日	毎日	7/9,23	7/9,23
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
8月	点検日	毎日	8/5,19	8/5,19
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
9月	点検日	毎日	9/10,24	9/10,24
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
10月	点検日	毎日	10/8,22	10/8,22
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
11月	点検日	毎日	11/10,25	11/10,25
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
12月	点検日	毎日	12/5,24	12/5,24
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
1月	点検日	毎日	1/13,27	1/13,27
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
2月	点検日	毎日	2/9,26	2/9,26
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし
3月	点検日	毎日	3/17,25	3/17,25
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし

6. 放流水及び地下水・土壌のダイオキシン類測定

単位: pg-TEQ/ℓ

	放流水	
法定基準値 (pg-TEQ/ℓ)	10	
採取日	11月7日	3月5日
ダイオキシン類濃度	0.0053	0.004

	地下水 No.1	地下水 No.2	地下水 No.3	土壌(敷地内)
環境基準値 (pg-TEQ/ℓ)	1	1	1	1,000
採取日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日
ダイオキシン類濃度	0.015	0.0062	0.0079	0.70

7. 地下水有害物質測定(重金属類含む)

採取日: 令和7年10月2日

検査項目	基準値	単位	No. 1	No. 2	No. 3
カドミウム	0.003以下	mg/ℓ	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	検出しない	検出しない	検出しない
鉛	0.01以下	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム	0.02以下	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ヒ素	0.01以下	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総水銀	0.0005以下	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	検出しない	検出しない	検出しない
PCB	検出されないこと	mg/ℓ	検出しない	検出しない	検出しない
ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
クロロエチレン	0.002以下	mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1, 2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/ℓ	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
1, 1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/ℓ	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1, 1, 1-トリクロロエタン	1以下	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満	0.1未満
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006以下	mg/ℓ	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1, 3-ジクロロプロペン	0.002以下	mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	0.006以下	mg/ℓ	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	0.003以下	mg/ℓ	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	0.02以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン	0.01以下	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下	mg/ℓ	0.53	0.08	2.2
ふっ素	0.8以下	mg/ℓ	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ほう素	1以下	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満	0.1未満
1, 4-ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満

## 8. 地下水測定

採取日	No.	気温(°C)	水温(°C)	pH値	生物化学的 酸素要求量 (mg/ℓ)	化学的酸 素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質 量(mg/ℓ)	大腸菌数 (CFU/mℓ)	電気 伝導率 (mS/m)
R7.4.3	1	10.9	9.0	7.1(19°C)	0.5未満	0.5未満	1未満	0	12
	2	11.2	10.0	6.8(19°C)	0.5未満	0.5未満	1	0	9
	3	11.4	13.8	6.6(19°C)	0.5未満	0.5未満	2	0	11
R7.5.8	1	18.8	12.9	6.8(19°C)	0.5未満	0.5	1未満	0	12
	2	18.0	13.9	6.6(19°C)	0.5未満	0.5未満	1未満	0	9
	3	18.7	15.0	6.4(19°C)	0.5未満	1.1	6	0	11
R7.6.5	1	22.1	17.2	7.2(19°C)	0.5未満	0.5未満	2	0	13
	2	22.1	18.9	6.9(19°C)	0.5未満	0.5未満	1未満	0	9
	3	25.8	15.1	6.7(19°C)	0.5未満	0.5未満	1	0	11
R7.7.3	1	32.4	25.0	7.4(20°C)	0.5未満	0.5未満	1未満	0	12
	2	32.5	26.0	7.2(20°C)	0.5未満	0.5未満	1	0	9
	3	32.8	16.0	6.9(20°C)	0.5未満	0.5未満	1未満	0	11
R7.8.7	1	25.3	21.2	7.0(20°C)	0.8	1.1	6	0	11
	2	24.3	22.2	6.9(20°C)	0.5	0.5未満	1未満	0	9
	3	24.7	14.8	6.7(20°C)	0.5	0.5未満	1	0	12
R7.9.11	1	26.0	22.0	6.9(20°C)	0.5未満	0.6	2	0	12
	2	26.0	22.0	6.6(20°C)	0.5未満	0.5未満	4	0	9
	3	26.0	16.0	6.4(20°C)	0.5未満	0.5未満	1	0	10
R7.10.2	1	25.4	18.2	6.9(20°C)	0.5未満	0.5未満	1未満	0	13
	2	26.0	19.5	6.7(20°C)	0.5未満	0.5未満	1未満	0	9
	3	27.5	16.7	6.6(20°C)	0.5未満	0.5未満	7	0	10
R7.11.6	1	17.1	12.2	7.0(19°C)	0.5未満	0.5	2	0	12
	2	17.1	12.9	6.7(19°C)	0.5未満	0.5未満	1未満	0	9
	3	17.9	15.2	6.7(19°C)	0.5未満	0.5未満	3	0	10
R7.12.4	1	7.5	9.0	6.7(19°C)	0.5未満	0.5未満	1	0	13
	2	5.2	7.5	6.6(19°C)	0.5未満	0.5未満	1未満	0	9
	3	5.0	13.1	6.5(19°C)	0.5	0.5未満	1未満	0	11
R8.1.8	1	-0.2	4.4	7.3(19°C)	0.7	0.5未満	1	0	13
	2	-0.2	5.0	7.1(19°C)	0.5	0.5未満	1未満	0	9
	3	0.0	12.9	7.1(19°C)	0.6	0.6	2	0	11
R8.2.5	1	6.1	5.0	7.0(19°C)	0.5未満	0.9	1未満	0	12
	2	6.2	5.1	6.9(19°C)	0.5未満	0.5未満	1未満	0	9
	3	6.4	14.1	6.6(19°C)	0.5未満	0.8	1未満	0	10
R7.3.6	1	7.0	7.5	6.9(19°C)	0.5未満	0.5未満	1	0	12
	2	7.0	8.0	6.9(19°C)	0.5未満	0.5未満	1未満	0	9
	3	7.0	14.0	6.7(19°C)	0.5未満	0.5未満	2	0	10